

**ESCLARECIMENTOS – PREGÃO Nº 001/2017**

**PERGUNTA 01** - A visita ao local da obra é obrigatória?

**R:** *A visita técnica não é obrigatória, mas caso a interessada assim necessite, há a possibilidade de agendarmos uma visita às instalações.*

**PERGUNTA 02** - Não existe valor de referência do edital?

**R:** *A informação já foi retificada e consta no Comprasnet. O valor máximo a ser pago por este serviço será R\$ 97.496,50 (noventa e sete mil quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos).*

**PERGUNTA 03** - Existe projeto executivo em DWG?

**R:** *Não. As licitantes não precisam apresentar o projeto executivo*

**PERGUNTA 04** - A Categoria do cabo UTP, Patch, Panel, Patch Cords é Categoria 5e?

**R:** *Sim.*

**PERGUNTA 05** - O cabeamento solicitado será do tipo estruturado?

**R:** *Sim. Até 100 pontos de dados e até 50 pontos para voz.*

**PERGUNTA 06** - Será necessária a utilização de Voice Panel?

**R:** *Não.*

**PERGUNTA 07** - Quanto a infraestrutura para passagem dos cabos de dados/voz e elétrica, a mesma já esta disponibilizada?

**R:** *Sim. A infraestrutura para passagem de cabos é composta de eletrocalhas (separadas por elétrica e rede), tubulações no piso (piso não elevado).*

**PERGUNTA 08** - Já existe Rack para acomodação do cabeamento e central telefônica ou o mesmo deverá ser fornecido pela prestadora do serviço?

**R:** *Já existe o Rack.*

**PERGUNTA 09** - Deverá ser fornecido o relatório em Penta Scanner da certificação da rede de dados e voz?

**R:** *deverá emitir um relatório que todos os pontos estão funcionando corretamente. Caso no momento da instalação algum ponto apresentar problema, a contratada deverá fazer o reparo entre os dias 10 e 12 de fevereiro.*

**PERGUNTA 10** - Deverá ser fornecido pela prestadora de serviço o As Built da rede de dados/voz e elétrica?

**R:** *O Edital não contempla.*

**PERGUNTA 11** - Os cabos utilizados, tanto de dados/voz e elétrica, deverão ser do tipo CM (antichamas)?

**R:** *Sim*

**PERGUNTA 12** - Serão 200 pontos de rede elétrica?

**R:** *Não. São até 100 pontos de elétrica.*



**CAU/RJ**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro

---

**PERGUNTA 13** - Serão 144 pontos de cabeamento estruturado, já que estão pedindo 6 Patch Panels de 24 portas?

**R:** Sim. Serão até 144 pontos.

**PERGUNTA 14** - Com relação a Quantidade de Patch Cords Solicitada, 250 unidades: Se forem 144 pontos de dados e voz deveriam ser solicitados 288 Patch Cords.

**R:** Não. A quantidade são 250 conforme solicitado

**PERGUNTA 15** - Foram solicitadas 150 Conectores RJ 45 fêmea e 150 Caixas de sobrepor com 2 módulos. Serão usados os 2 módulos ou apenas 1 módulo?

**R:** Serão usados 2 módulos.

**PERGUNTA 16** - Existe alguma preferência pela CAU/RJ a respeito da marca dos cabos, tomadas, Patch cord's e Patch Panels, para dados/vos e para cabos elétricos?

**R:** Não há a possibilidade de especificação de marca para os materiais usados.

Marcos André Ribeiro Junior  
Pregoeiro  
CAU/RJ